



©2018 Lennox Industries Inc.
Dallas, Texas, États-Unis

PURIFICATEURS D'AIR / FILTRES

507862-01CF
7/2018

Système de purification de l'air
PureAir™ S Lennox

**ADDENDA AUX D'INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LES
MODÈLES PCO3S-14-16, PCO3S-16-16 ET PCO3S-20-16**

Attention

Ne pas raccorder le câblage basse tension au PureAir S (PCO3S) jusqu'à ce que vous ayez confirmé que la version du logiciel du thermostat S30 et du concentrateur intelligent est 03.40.xxx ou plus.

Pour vérifier la version du logiciel du S30/concentrateur intelligent, ou pour amener le logiciel du S30/concentrateur intelligent à la version 03.40.xxx, suivre la procédure de vérification des mises à jour décrite dans le guide d'installation et de configuration ou les remarques de service et application ACC-18-05.